

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais							
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)	Crómio (mg/L Cr)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	25	25	35	10	10	15	2
1ª quinzena janeiro 2022	4,7	33	8	42	11,00	4,0	< 10	< 0,2
2ª quinzena janeiro 2022	4,7	48	3	32	7,79	3,0	< 10	< 0,2
1ª quinzena fevereiro 2022	4,6	62	14	36	6,20	3,0	<10	< 0,2
2ª quinzena fevereiro 2022	4,8	77	11	44	3,80	5,0	<10	< 0,2
1ª quinzena março 2022	4,7	39	4	20	1,00	5,8	< 10	< 0,2
2ª quinzena março 2022	6,0	29	5	32	2,42	3,5	< 10	< 0,2

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais							
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)	Crómio (mg/L Cr)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	25	25	35	10	10	15	2
1ª quinzena abril 2022	7,47	57,6	10,5	20,0	3,3	3,1	< 10	< 0,2
2ª quinzena abril 2022	7,34	23,9	< 20,0	10,0	3,4	0,8	< 10	< 0,2
1ª quinzena maio 2022	7,7	33	31	6	9,24	0,3	11	< 0,2
2ª quinzena maio 2022	7,4	38	7	13	9,75	0,6	11	< 0,2
1ª quinzena junho 2022	7,9	29	17	14	5,36	2,9	2	< 0,2
2ª quinzena junho 2022	7,6	34	53	18	9,86	0,5	2	< 0,2