

ETAR compacta Chã de Cima – Qualidade do Efluente Tratado

Período	Parâmetros Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (L007906.2018.RH5A e T1)			
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	150	40	60
janeiro 2021	7,5	35	4	2
fevereiro 2021	7,7	14	1	7
março 2021	7,9	25	1	12
abril 2021	*	*	*	*
maio 2021	*	*	*	*

*Não foi possível recolher amostra, porque não houve saída de efluente

** Não existiu descarga no meio hídrico

ETAR compacta Chã de Cima – Qualidade do Efluente Tratado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (L010725.2021.RH5A)			
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	150	40	60
junho 2021	7,4	118	19	21
julho 2021	7,7	149	42	35
agosto 2021	**	**	**	**
setembro 2021	7,2	67	9	1
outubro 2021	6,9	51	5	14
novembro 2021	**	**	**	**
dezembro 2021	**	**	**	**

*Não foi possível recolher amostra, porque não houve saída de efluente

** Não existiu descarga no meio hídrico