

## ETAR compacta Chã de Cima – Qualidade do Efluente Tratado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais			
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O <sub>2</sub> )	CB05 (mg/L O <sub>2</sub> )	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	150	40	60
janeiro 2023	7,5	36	7	20
fevereiro 2023	7,8	10	2	1
março 2023	7,2	53	9	15
abril 2023	6,8	82	39	23
maio 2023	6,9	82	20	59
junho 2023	7,0	31	6	5

Os valores apresentados correspondem a uma estimativa de 90% do volume de abastecimento consumido na povoação no mês em questão.