

ETAR compacta Chã de Cima – Qualidade do Efluente Tratado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais			
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	150	40	60
julho 2023	7,4	92	34	35
agosto 2023	7,2	65	23	9
setembro 2023	7,5	47	33	14
outubro 2023	7,3	91	6	42
novembro 2023	7,6	71	1	22
dezembro 2023	6,9	62	23	30