

Programa de Monitorização do Meio Recetor - Ribeira do Carvalho

de acordo com a Título Utilização de Recursos Hídricos L006844.2021. RH5A.V1, em vigor até 05-04-2025

ETAR de Alcanena | Programa de Monitorização do Meio Recetor - PONTO 1 (a montante da ETAR)

Período	Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Periodicidade mensal)							
	pH (Escala de Sørensen)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Taxa de Saturação Oxigénio (% O ₂)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Temperatura (°C)	CB05 (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Fósforo Total (mg/L P)
05-07-2023	7,6	2,20	27,2	2,3	21,5	5	3,41	1,120
03-08-2023*	-	-	-	-	-	-	-	-
01-09-2023*	-	-	-	-	-	-	-	-

*Sem caudal

ETAR de Alcanena | Programa de Monitorização do Meio Recetor – PONTO 2 (a jusante da ETAR)

Período	Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Periodicidade mensal)							
	pH (Escala de Sørensen)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Taxa de Saturação Oxigénio (% O ₂)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Temperatura (°C)	CB05 (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Fósforo Total (mg/L P)
05-07-2023	7,7	< 1,00	65,7	5,3	22,6	21	34,90	1,990
03-08-2023	7,0	< 1,00	61,2	5,0	23,2	29	79,10	2,050
01-09-2023	7,2	0,2	71,5	6,0	23,2	26	106,00	2,690

*Sem caudal