

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais							
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)	Crómio (mg/L Cr)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	125	25	35	10	10	15	2
1º quinzena JULHO	6,8	5	4	14	< 1,00	8,7	6	< 0,2
2º quinzena JULHO	7,7	10	4	6	< 1,00	2,2	6	< 0,2
1º quinzena AGOSTO	7,8	44	6	8	4,54	1,8	5	< 0,2
2º quinzena AGOSTO	7,7	38	14	13	6,89	2,1	5	< 0,2
1º quinzena SETEMBRO	7,2	5	5	1	0,00	0,9	6	< 0,2
2º quinzena SETEMBRO	7,3	31	4	9	< 1,00	2,3	6	< 0,2

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais							
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)	Crómio (mg/L Cr)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	125	25	35	10	10	15	2
1º quinzena OUTUBRO	7,4	53	12	25	< 1,00	2,0	3	< 0,2
2º quinzena OUTUBRO	7,7	39	14	17	9,70	4,9	3	< 0,2
1º quinzena NOVEMBRO	7,4	34	4	9	< 1,00	4,6	< 3	< 0,2
2º quinzena NOVEMBRO	7,1	19	5	6	< 1,00	5,0	< 3	< 0,2
1º quinzena DEZEMBRO	7,5	10	3	1	< 1,00	3,0	8	< 0,2
2º quinzena DEZEMBRO	7,2	5	6	4	5,40	3,3	8	< 0,2