

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais - L003287.2019.RH5A-T1							
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)	Crómio (mg/L Cr)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	125	25	35	10	10	15	2
1ª quinzena JANEIRO	7,0	38	5	9	< 1,00	1,3	14	< 0,2
2ª quinzena JANEIRO	7,2	19	7	10	< 1,00	1,8	14	< 0,2
1ª quinzena FEVEREIRO	7,4	34	2	8	< 1,00	2,7	2	< 0,2
2ª quinzena FEVEREIRO	7,4	14	4	8	5	< 1,00	2,7	< 0,2

ETAR de Mira-Minde – Qualidade do Efluente Rejeitado

Período	Parâmetros TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL - TUA20240315000827						
	pH (Escala de Sørensen)	CQO (mg/L O ₂)	CB05 (mg/L O ₂)	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Azoto Total (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)	Óleos e Gorduras (mg/L P)
VLE Valores Limite de Emissão	6-9	125	25	35	10	10	15
MARÇO 05-03-2024	7,0	29	< 14	2	10,9	2,60	6
MARÇO 19-03-2024	6,7	5	< 14	5	-	-	6
MARÇO 29-03-2024	7,3	28	< 14	4	-	-	6
ABRIL 10-04-2024	7,4	33	< 14	2	< 9,4	5,30	3
ABRIL 23-04-2024	7,5	38	< 14	4	-	-	-
ABRIL 29-04-2024	7,8	96	34	18	-	-	-